

2022 年泸县手提式干粉灭火器、消防水带产品质量

监督抽查实施细则

LXQG-ZY-402-2022

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

手提式灭火器每批次产品抽取样品 4 具，其中 2 具作为检验样品，2 具作为备用样品。

消防水带每批次产品抽取样品 2 根，其中 1 根作为检验样品，1 根作为备用样品。

2 检验依据

表 1 手提式干粉灭火器检验项目

序号	检验项目		判定依据	检验方法
1	灭火剂充装量检查		GB 4351.1	GB 4351.1
2	爆破试验	筒体爆破压力	GB 4351.1	GB 4351.1
		筒体容积膨胀率		
		筒体爆破口情况		
		筒体壁厚测量		
3	灭火剂检验	第一主要组分	GB 4351.1	GB 4066

表 2 消防水带检验项目

序号	检验项目		检验方法
1	外观质量		GB 6246
2	衬里（或外覆层）物理力学性能	附着强度	GB 6246
		扯断伸长率和扯断强度	
		热空气老化性能	

注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4066 干粉灭火剂

GB 4351.1 手提式灭火器 第1部分：性能和结构要求

GB 6246 消防水带

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。