





2024 年度水行政执法“双随机”工作检查情况及处理结果

编号	监管业务 股室	抽查项目 名称	责任单位	建设地点	检查事项	检查内容	发现问题	问题处理情况	负责股室 审核签名
1	水保办	四川省泸 县大鹿溪 太伏镇白 云场段防 洪治理工 程	泸县水旱 灾害防御 中心	太伏镇	生产建设项 目水土保持 履法情况	是否完成：水土保持方案编 报、缴纳水土保持补偿费、水 土保持设施自主验收报备等 水土保持工作。	未进行水 土保持验 收。	经复核，项目实际 未完工，无问题。	
2		泸州页岩 气田泸 206 井区 开发产能 建设项目	四川泸州 页岩气勘 探开发有 限责任公 司	潮河镇、 天兴镇、 福集镇			未发现	/	/

3		泸县柏树林病险水库除险加固工程	泸县水利技术推广中心	玄滩镇			未进行水土保持验收。	经复核，项目实际未完工，无问题。	
4		泸县经开区神仙桥产业园能源综合利用项目	泸州市泸粦新能源有限公司	太伏镇			未发现	/	/
5		阳 101H15 平台地面集输工程	四川泸州页岩气勘探开发有限责任公司	得胜镇			未进行水土保持验收。	经复核，项目实际未完工，无问题。	
6	水旱灾害防御中心	沱江左岸泸县海潮镇龙井子段防洪治理工程	泸县水旱灾害防御中心	海潮镇	实施涉河建设项目防洪履法情况	是否有行洪论证批复；工程是否按规划进行放线施工；工程建设弃土弃渣是否占用河道堆放，汛期是否对河道中的临时工程进行彻底的清理。	未发现	/	/

7	水利技术推广中心	泸县玄滩 应急供水 站	泸县顺通 水务有限 公司	玄滩镇	村镇集中供 水依法开展 供水经营情 况	饮用水源取水许可审批办理 情况；水源水巡查执行情况； 卫生许可证办理、从业人员持 证上岗、保证安全、稳定供水 的规章制度；供水设施维护； 供水水质、水量和水压符合国 家规定标准。	1. 灭火器 压力不 足。2. 未 见有限空 间作业制 度。3. 现 场值班及 操作人员 操作有不 规范的情 况。	已完成整改	
8	水库站	佛老寺水 库	该水库水 库管理所	福集镇	水库管理及 运营情况	依法对所抽查的水库进行以 下内容检查：1 水库管理范围 内利用水利工程开展的经营 活动情况；2、坝项是否兼作 公路情况；3、水利工程管理 范围建设及活动情况；4、大 坝管理范围基本情况；5、利 用水利工程渠道排放弃水情 况。依据法律法规当场做出检 查结论。	未发现	/	/

9		文冲水库	该水库水库管理所	方洞镇	水库管理及运营情况		水库有网箱养鱼，有两台投饵机，影响水库水质。	已完成整改	吕子华
10		东风水库	该水库水库管理所	奇峰镇	水库管理及运营情况		大坝外坡杂草滋生严重，需加强观测和巡查。	已完成整改	吕子华
11		仙佛水库	该水库水库管理所	毗卢镇	水库管理及运营情况		需加强巡查和值班值守。	已完成整改	吕子华
12		佛岩山水库	该水库水库管理所	百和镇	水库管理及运营情况		未发现	/	/
13		青杠水库	该水库水库管理所	太伏镇	水库管理及运营情况		未发现	/	/
14		青林寺水库	该水库水库管理所	海潮镇	水库管理及运营情况		大坝坝尾有桉树未除，坝体上瓜藤，排水沟杂物堵塞。	已完成整改	吕子华

15	水政水资源股	泸县华鑫 研砖有限 公司取水 项目	泸县华鑫 研砖有限 公司	玉蟾街道	依法开展取 用水情况	1、许可手续:是否办理、过期, 是否在超量取水或技改、改 建、重建后重新办理。2、节 水设施:输、蓄、重复利用情 况、加工利用率。3、计量表: 是否安装、合格、具有检验报 告,运行是否正常。4、用水 档案:包括年度用水总结、年 度计划、台帐、记录是否完善。 5、用水量:是否超许可和年计 划量取水,是否按计量按时足 额缴纳水资源税。	未发现	/	/
16		泸州名泉 酒业取水 项目	泸州名泉 酒业有限 公司	立石镇	水资源利用 履法情况		未发现	/	/
17		泸县艺新 工艺玻璃	泸县艺新 工艺玻璃	玄滩镇老 油房村 5	水资源利用 履法情况		未发现	/	/

		厂取水泵	厂	号					
18		皮匠咀水库灌区取水项目	泸县玄滩镇人民政府	玄滩镇玄滩镇商业街 49 号	水资源利用 履法情况		未按要求开展工作。	试点阶段，农业用水暂不严格执行取水许可制度。	张
19		桐兴水厂桐梓林水库取水项目	泸县顺通水务有限公司	玉蟾街道玉蟾大道 182 号	水资源利用 履法情况		未发现	/	/
20	安办	四川泸县荣泸高洞水电站项目	四川泸县荣泸高洞水电站	方洞镇	水电站安全管理实施情况	具体检查内容详见附件：水电站执法检查清单。	无防洪泵定期试验记录。	已完成整改	张
21	规计股	泸县 2024 年病险水库除险加固和运行管护工程	泸县水利技术推广中心	潮河镇	水利项目依法招标情况	招标人是否规避招标、排斥限制投标人，投标人是否弄虚作假、围标串标，中标人是否违法分包、转包；中标人是否按招标文件及与招标人订立的合同履行。	施工单位不能按合同期限完成建设任务。	建设单位已对施工单位完工期限延期至 2024 年 12 月 31 日。	何
22		泸县 2024 年农村供水工程维修养护项目	四川金泰恒鑫建筑工程有限公司	石桥镇	水利项目施工中标单位依法履约情况	是否存在：1、违法分包转包。2. 不按招标文件及与招标人订立合同。3 不按合同履行。	未发现	/	/

23	质监站	濠溪河左岸泸县寿尊一工矿段防洪治理工程	泸县水旱灾害防御中心	牛滩镇	在建水利工程建设单位依法履职保障工程质量情况	水利建设单位是否存在：一、1. 迫使承包方以低于成本的价格竞标；2. 任意压缩合理工期；3. 明示或者暗示设计单位或者水利施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量；4. 水利建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理；5. 未按照国家规定办理工程质量监督手续；6. 明示或者暗示水利施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备；7 未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或者准许使用文件报送备案。二、水利建设单位未组织竣工验收，擅自交付使用；验收不合格，擅自交付使用；对不合格的水利建设工程按照合格工程验收。	未发现	/	/
----	-----	---------------------	------------	-----	------------------------	--	-----	---	---

24		泸县 2024 年小型水库除险加固和运行管护工程	四川省乾康工程勘察设计有限公司	潮河镇等	在建水利工程勘察、设计单位依法履职保障工程质量情况	勘察、设计单位是否存在：一、超越本单位资质等级承揽水利工程；未取得资质证书承揽水利工程；以欺骗手段取得资质证书承揽水利工程。二、勘察、设计、施工、工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽水利工程。三、勘察单位未按照水利工程建设强制性标准进行勘察；设计单位未根据勘察成果文件进行水利工程设计；设计单位指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商；设计单位未按照水利工程建设强制性标准进行设计。四、承包单位将承包的水利工程转包或者违法分包。	未发现	/	/
----	--	--------------------------	-----------------	------	---------------------------	--	-----	---	---

25		三溪口水 库灌区 2023-2025 年续建配 套与节水 改造项目 (2 标段)	四川伟煜 建设工程 有限公司	云锦镇	在建水利工 程施工单位 依法履职保 障工程质量 情况	施工单位是否存在：一、超越 本单位资质等级承揽水利工 程；未取得资质证书承揽水利 工程；以欺骗手段取得资质证 书承揽水利工程。单位允许其 他单位或者个人以本单位名 义承揽水利工程。承包单位将 承包的水利工程转包或者违 法分包。二 、水利施工单位 在施工中偷工减料的，使用不 合格的建筑材料、建筑构配件 和设备的，或者有不按照工程 设计图纸或者施工技术标准 施工的其他行为。三、水利施 工单位未对建筑材料、建筑构 配件、设备和商品混凝土进行 检验，或者未对涉及结构安全 的试块、试件以及有关材料取 样检测。	未发现	/	/
----	--	--	----------------------	-----	--	--	-----	---	---