

泸县福集镇官岩石厂砂岩矿
矿山地质环境保护与土地复垦方案评审意见

报告编制单位	泸州市宏卓工程技术有限公司	
汇报人员	罗伟、曾洋	
评审专家组长	杨大金	
评审专家组成员	马瑞朝、吴顺彬	
评审地点	泸县自然资源和规划局	
评审日期	2021年11月2日	
评审意见:	编制单位对照专家 意见逐项修改	专家对报告 修改后的意见
杨大金 1、补充完善矿山开采历史及现状。 2、耕地占补平衡问题，水田减少3.6134hm²，复垦为鱼塘面积4.442hm²，是否允许，依据？ 3、复垦费用过低。 4、界外开采部分先复垦。 5、增加安全警示方面内容。 6、完善相关签章。 7、细化土地培肥措施、执行检查标准，每公顷2000千克能否达到效果。	1、已补充完善矿山开采历史及现状。 2、已重新设计复垦方案，设计复垦旱地6.8741hm²，复垦为鱼塘面积0.1889hm²，符合占补平衡。 3、已重新设计复垦方案，本项目估算矿山地质环境保护与土地复垦方案总投资184.18万元，单位投资26.79元/平方米。矿山地质环境保护与恢复治理工程总经费为47.97万元，单位投资6.98元/平方米。土地复垦总投资为136.20万元，单位投资19.81元/平方米。 4、已设计界外开采部分先复垦。 5、已增加安全警示方面内容。 6、已完善相关签章。 7、已细化土地培肥措施、执行检查标准，每公顷4000千克。	马瑞朝
吴顺彬 1、复核名称。 2、校核文表错误，如表4-1。 3、按占补平衡要求，应保证	1、复核名称，报告名称为《泸县福集镇官岩石厂砂岩矿矿产资源开发利用与矿山地质环境保护与土地复垦方案》。 2、已校核文表错误，修改表4-1中X	吴顺彬

耕地数量与质量。 4、补充边开采边恢复设计内容。 5、费用过低。	和 Y 位置。 3、已重新设计复垦方案，设计复垦旱地 6.8741hm²，复垦为鱼塘面积 0.1889hm²，符合占补平衡。 4、已补充边开采边恢复设计内容。 5、已重新设计复垦方案，本项目估算矿山地质环境保护与土地复垦方案总投资 184.18 万元，单位投资 26.79 元/平方米。	
马瑞娟 1、截排水沟图纸设计浆砌砖，预算为块石定额，需核实。 2、沉砂池图纸设计的浆砌砖，预算为块石砌筑，需核实。 3、挡土墙砌体图纸设计浆砌石，预算为浆砌砖，需明确材质，且“方案”文字描述与图纸、预算均不符。 4、防护栅栏无详图，需补充。 5、建筑物砌体拆除未计算运输，未明确如何处理？ 6、生产道路预算中是 100m³为单位，工程量 80m³，该定额是 100m³为单位，须核实后调整，且砼路面未明确厚度。 7、生产道路渣石垫层未计算，需核实后调整。 8、警示牌大样图与方案不符。	1、已核对截排水沟图纸和文字，设计为浆砌砖。 2、已核对沉砂池图纸和文字，设计为浆砌砖。 3、已核对挡土墙砌体图纸和文字，设计为浆砌条石。 4、已补充防护栅栏无详图。 5、建筑物砌体拆除就近填埋在二采区 2#号采坑内。 6、已核对生产道路预算中是 100m²为单位。砼路面明确厚度为 20 厘米。 7、生产道路渣石垫层由不符拆除水泥地面构成，暂不考虑计算。 8、已核对警示牌大样图与方案。	马瑞娟

专家组组长: 杨金

组员: 吴平 马瑞娟

年 月 日

业主（委托人或业主代表）意见:

周文志



2021年 12 月 9 日
共 3 页——第 3 页

