

泸县应急管理局 2024 年行政处罚案件信息公开表

序号	行政相对人名称	行政相对人代码 (统一社会信用代码)	违法事实	处罚依据	处罚内容	处罚决定日期	处罚机关	备注
1	四川金励科技有限公司	91510521 MA67UH GQ96	配电室配备的绝缘手套、绝缘靴和验电笔未定期检验。	违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项的规定	对四川金励科技有限公司作出处罚款人民币 6000.00 元的行政处罚	2024.4 .22	泸县 应急 管理 局	