

泸县应急管理局 2024 年行政处罚案件信息公开表

序号	行政相对人名称	行政相对人代码 (统一社会信用代码)	违法事实	处罚依据	处罚内容	处罚决定日期	处罚机关	备注
1	四川中油泸川能源有限公司方洞加油站	91510521MA65KWJ69B	1.加油站四个油罐设置的高液位报警参数均高于油罐容量的 90%，设置的自动停止油料继续进罐的参数均高于油罐容量的 95%。2.企业于 2024 年 2 月 20 日变更了主要负责人，截止 2024 年 6 月 5 日企业未申请变更《危险化学品经营许可证》。	上述第 1 项行为不符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第 6.1.15 项的规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款的规定；上述第 2 项行为违反了《危险化学品经营许可证管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令 55 号)第十四条的规定。分别依据依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项和《危险化学品经营许可证管理办法》(原国家安全生产监督管理总局令 55 号)第三十三条的规定。	对加油站处人民币 12000 元(大写:壹万贰仟元)罚款的行政处罚	2024.7.9	泸县应急管理局	